



Rua António Gião, 2 — 2829-513 Caparica — Portugal
Tel. 351.21. 294 81 77/8 — Fax 351.21. 294 81 66

SISTEMA Nº 4
SYSTEM NO. 4

Certificado de Conformidade

Anexo ao certificado nº
Annex to the certificate no.

CRL-011/2003

Data: 2003-02-03
Date:

DESCRIÇÃO DA REFERÊNCIA "CR007"

- MONTAGEM: - Em base fixa.
- PINTURA: - Pintura a pó termoendurecível, refª Lemcoat EP2-3099, côr RAL 3000.
- CARRETEL: - Diâmetro de 530 mm;
- Chapa de 1,2 mm;
- Alimentação axial;
- União rotativa, rótula e ligação ao braço em bronze;
- Ângulo de varrimento de 180º.
- MANGUEIRA: - Semi-rígida, marca Heliflex, referência Heliject S, diâmetro de 19 mm com 30 m de comprimento, ou diâmetro de 25 mm com 25 m de comprimento.
- AGULHETA: - Agulheta em latão cromado, marca "MATAR" de três posições (Fechado, Jacto e Nevoeiro), diâmetro de 25 mm (diâmetro do orifício 8 mm), ou agulheta em ABS, marca "IMPARTE" de três posições (Fechado, Jacto e Nevoeiro), diâmetro de 19 mm ou 25 mm (diâmetro de orifício de 6 mm).
- VÁLVULA DE SEGURANÇA: - Macho-esférico de diâmetro de 25 mm em latão cromado.

Francisco Barroca
Director Geral *General Manager*